



Saostussäiliö 2003		
A1	Tuloyhde	□110 ---
A2	Poistoyhde	□110 ---
B		□
C	Tilavuus	2000 l
D	valmistusmateriaali	Lujitemuovi
E	Huoltokuilu	Ø400
Osastoja		3



LUJAPINTA

Vesivehmaantie 127
17130 VESIVEHMAA
www.lujapinta.fi

Rakennuskohteen nimi ja osoite
Piirustuslaji
Piirustuksen sisältö
Saostussäiliö 2003 (d1000)
suunnitteluala, työ n:o ja piirustuksen n:o